



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

№ 05/30

«26» января 2024

г. Барнаул

(место выдачи предписания)

Мною, Кушнарченко Татьяной Валерьевной - должностным лицом, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» общеразвивающего вида, ИНН: 2224043678, ОГРН: 1022201538314, юридический адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 54А.

(указывается наименование контролируемого лица и адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

1. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю **в срок 18.08.2025:**

1. На пищеблоке в варочном цехе, в туалетных групп № 3,5,6 устранить дефекты пола (трещин, сколов в кафельной плитке), а так же повреждения линолеума в группе №3, в музыкальном зале, в холле на 1 этаже, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. На лестничных клетках детского сада устранить дефекты на стенах и потолке в виде трещин, частично отошла штукатурка, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87» общеразвивающего вида, ИНН: 2224043678, ОГРН: 1022201538314, юридический адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 54А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **19.08.2025** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора за ГДиПиПП  
Управления  
Роспотребнадзора  
по Алтайскому краю



Кушнарченко Т.В.

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » 2024

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: